



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE

BK/K/0825/02/2018

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Klimatyzatory split**
AMBER Standard: GWH09YC-K6DNA1A, GWH12YC-K6DNA1A, GWH18YD-K6DNA1A, GWH24YE-K6DNA1A,
AMBER Prestige: GWH09YD-S6DBA2A, GWH12YD-S6DBA2A, GWH18YE-S6DBA2A, GWH24YE-S6DBA2A

Zawierający / containing: stal, aluminium, Cu i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: wentylacji i klimatyzacji (chłodzenie, grzanie, osuszanie) pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej (w tym w obiektach usługowych i służby zdrowia) oraz zakładach produkcyjnych branży spożywczej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane; W obiektach służby zdrowia zastosowanie urządzeń z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sale operacyjne, OIOM, sale wybudzeniowe itp.), w salach chorych powietrze z urządzeń nie powinno być kierowane bezpośrednio na pacjentów oraz nie powinno powodować unoszenia kurzu z podłogi; Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza stosowanych w w/w urządzeniach; Zastosowane czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży urządzenia; Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

Gree Electric Appliances, Inc. Of Zhuhai

Guangdong, W. Jinji Road, Qianshan, Zhuhai 519070 Chiny

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Free Polska Sp. z o. o.

ul. Dobrego Pasterza 13/3 46, 31-416 Kraków

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2023-09-13 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2023-09-13 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 13 września 2018

The date of issue of the certificate: 13th September 2018

p.o. kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

Zygmunt Maciej Szała

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH